BUDYNEK "A"

Oddział Laryngologiczny - 30 łóżek

Odcinek - B

Oddział Okulistyczny - 21 łóżek

Odcinek - A

okno oddymiające 5% rzutu klatki schodowej

ściana oddzielenia ppoż. REI120

2 m EI 60

oknbo oddymiające 5% rzutu klatki schodowej

P. diagnostyczno-opatrunkowe- 18,6 | sala chorych | sala chorych | sala pooperacyjna | sala chorych | sala chorych | sala chorych | sala chorych | sala chorych | sala chorych | p. dziennego pobytu | pokój lekarski | G. ordynatora laryngologii | G. ordynatora okulistki | Gabinet badań diagnostycznych USG i OCT | sala dzienna | pr. laserowa | P.lekarski | sala chorych | sala chorych | sala chorych | sala chorych pooperacyjna | sala chorych | sala chorych | pokój badań perymetrycznych | p. oddziałowej

KA1 | KA3 | KA2

EI60 | EI30 | Aw

KORYTARZ

przegroda dymoszczelna

magazyn | myjnia personelu | Sala zabiegowo-operacyjna laryngologii | gab. badań | punkt pielęgn. | zab. pielęgniarski | Pom. porządkowe | Brudownik | niieprzystosowana dla niepeł. | Łazienka | gab oddziałowej | gab. lekarza dyżurnego. | sala chorych | DŹWIG | Gabinet lekarski 12,40m2 | Pom. socjalne | sekretariat laryngologiczny | Sekretariat okulistyczny | WC | gab. lekarza dyżurnego, | Pracownia angiografii Fluoresceinowej | sala chorych | pom. porzą | punkt pielęgniarski | zab. pielęgniarski | Gab. badań diagnostycznych | Sala zabiegowa okulistyki | gab. opatrunkowy | ciemnia | WC

C.O.

8885 | 4711 | 3461

szyb do maszynowni 1,2 m x 1,8 m RI 60

ŁĄCZNIK "F"

KORYTARZ

dźwig przystosowany do akcji ratowniczej

4 m REI 120

dźwig

736

LEGENDA:

- hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny (znak)
- Aw - lampa systemu oświetlenia awaryjnego
- drzwi ppoż
- dojście ewakuacyjne
- granica stref

Obiekt:	*Budynek Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. ul. Poniatowskiego 26*		
Temat:	*EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU GŁÓWNEGO*		
Opracowali:			
Nazwa rysunku: *RZUT 6 PIĘTRA BUDYNKU "A"*		*Skala 1 : 100*	*Rys. Nr 9*