

0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:

Pinst.całk.- 10,6 kW

Pszyt.całk.- 8,4 kW

Jn = 13,1 A

Zasilanie z istniejącej TO w GVII/1

Projektant: mgr inż. Jerzy Chudawski Nr upr. bud.: GPB-4224/57/50/89	Podpis:	Temat: MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH	
Opracował: mgr inż. Marcin Barczak	Podpis:	Schemat tablicy elektrycznej TO1	Data: 12.2019r. / Rys. E-19/1
	Podpis:		



	Sterowanie oświetleniem	przycisk bistabilny
0,5 kW	Oświetlenie nocne	Pomieszczenia:
0,5 kW	Oświetlenie nocne	Pomieszczenia:
0,8 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
0,4 kW	Oświetlenie ogólne	Pomieszczenia:
0,2 kW	Oświetlenie w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:

Projektant: mgr inż. Jerzy Chudawski Nr upr. bud.: GPB-4224/57/50/89	Podpis:	Temat: MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH	
Opracował: mgr inż. Marcin Barczak	Podpis:	Schemat tablicy elektrycznej TO1	Data: 12.2019r. / Rys. E-19/2
	Podpis:		