

TS3-16	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-15	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-14	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-13	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-12	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-11	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-10	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-9	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-8	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-7	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-6	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-5	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-4	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-3	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-2	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-1	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:

Pinst.całk.- 37,4 kW

Pszyt.całk.- 22,4 kW

Jn = 34,8 A

Zasilanie z istniejącej TS w CVII/2

Projektant: mgr inż. Jerzy Chudawski Nr upr. bud.: GPB-4224/57/50/89	Podpis:	Temat: MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH	
Opracował: mgr inż. Marcin Barczak	Podpis:	Schemat tablicy elektrycznej	Data: 12.2019r.
	Podpis:	TS3	Rys. E-16/1



TS3-35	0,8 kW	Zasilenie drzwi automat.	Pomieszczenia:
TS3-34	0,8 kW	Zasilenie drzwi automat.	Pomieszczenia:
TS3-33	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-32	3,4 kW	Gniazda 400V	Pomieszczenia:
TS3-31	3,4 kW	Gniazda 400V	Pomieszczenia:
TS3-30	3,4 kW	Gniazda 400V	Pomieszczenia:
TS3-29	3,4 kW	Gniazda 400V	Pomieszczenia:
TS3-28	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-27	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-26	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-25	1,2 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-24	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-23	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-22	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-21	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-20	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-19	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:
TS3-18	0,8 kW	Gniazda ogólnego przeznaczenia	Pomieszczenia:
TS3-17	0,4 kW	Gniazda w panelu nadłużkowym	Pomieszczenia:

Projektant: mgr inż. Jerzy Chudawski Nr upr. bud.: GPB-4224/57/50/89	Podpis:	Temat: MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH	
Opracował: mgr inż. Marcin Barczak	Podpis:	Schemat tablicy elektrycznej	Data: 12.2019r.
	Podpis:	TS3	Rys. E-16/2



TS3-41	0,4 kW	Gniazda zasilenia telewizorów	Pomieszczenia:
TS3-40	0,4 kW	Gniazda zasilenia telewizorów	Pomieszczenia:
TS3-39	0,4 kW	Gniazda zasilenia telewizorów	Pomieszczenia:
TS3-38	0,4 kW	Gniazda zasilenia telewizorów	Pomieszczenia:
TS3-37	0,8 kW	Zasilenie centrali kont. dostepu	Pomieszczenia:
TS3-36	0,8 kW	Zasilenie centrali kont. dostepu	Pomieszczenia:
TS3-35	0,8 kW	Zasilenie centrali kont. dostepu	Pomieszczenia:

Projektant: mgr inż. Jerzy Chudawski Nr upr. bud.: GPB-4224/57/50/89	Podpis:	Temat: MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH	
Opracował: mgr inż. Marcin Barczak	Podpis:	Schemat tablicy elektrycznej	Data: 12.2019r.
	Podpis:	TS3	Rys. E-16/3