



# Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

## **Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 26  
tel. (0-25) 640-32-99, fax. (0-25) 640-32-63  
www.szpital.siedlce.pl

Siedlce, dnia 28 lutego 2019

FZP.2810.12.2019

### **Do zainteresowanych postępowaniem Nr FZP.2810.12.2019**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – opracowanie dokumentacji projektowej***

Stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 19 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na zapytanie I, dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na ww. zadanie.

#### **ZAPYTANIE I**

zwracam się z następującym zapytaniem do SIWZ:

Czy przedmiotowa ekspertyza została zatwierdzona przez Właściwego Komendanta PSP, proszę o udostępnienie postanowienia Właściwego Komendanta PSP,

#### **Odpowiedź:**

*W załączeniu przekazuję postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, dotyczące ekspertyzy przeciwpożarowej.*

CZŁONEK ZARZĄDU

*Dariusz Młynarczyk*

Sprawę prowadzi:  
Ilona Szarek  
2019-02-28



**MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**  
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ.5595.47.1.2015

Warszawa, dnia 18 marca 2015 r.

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 późn. zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), w związku z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z późn. zm.) po rozpatrzeniu „Aneksu nr 1 do Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26”, oraz „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Mirosława Burtę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Karola Maleszka wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego – inż. Mirosława Burtę oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Karola Maleszka, nadesłanej przy piśmie Biura Consultingowego „NORMA” Karol Maleszyk, Nowe Iganie, ul. Świerkowa 24 z dnia 23 stycznia 2015 r. (data wpływu do tut Komendy w dniu 26 marca 2015 r.) -

**wyrażam zgodę**

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego zespołu niskich budynków B, C, H D pralni i kuchni oraz średniowysokiego budynku A wchodzących w skład Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 26, polegających na:

- 1) dokonaniu podziału obiektu szpitalnego w pionie na odrębne budynki A, D, pralni i kuchni zgodnie z częścią graficzną;
- 2) wydzieleniu pomieszczeń technicznych ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60, stropami o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30;
- 3) wyposażeniu budynków B, C, D i H w system sygnalizacji pożarowej — ochrona całkowita;
- 4) wyposażeniu budynków B, C i H w dźwiękowy system ostrzegawczy;
- 5) wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w budynkach w instalację oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej 1 h, natężenie oświetlenia co najmniej 3 lx;
- 6) wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w podświetlane znaki ewakuacyjne działające w trybie ciągłym;
- 7) zapewnieniu większej ilości hydrantów zewnętrznych nadziemnych DN 80 zapewniając uzupełnienie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru z każdej strony obiektu;
- 8) wydzieleniu klatek schodowych KB2 i KA2 jako odrębnych stref pożarowych;
- 9) wykonaniu w budynku bardzo wyraźnego oznakowania ewakuacyjnego, z uwzględnieniem zasady, że z każdego miejsca na drodze ewakuacji widoczne są co najmniej dwa znaki;
- 10) oddzieleniu garażu zlokalizowanego na niskim parterze w segmencie C jako odrębnej

strefy pożarowej stropem w klasie odporności ogniowej REI 120 oraz ścianami o klasie odporności ogniowej EI 60;

**pod warunkiem**

- 1) wyposażenia wszystkich łączników przy budynkach B, C, D i H wchodzących w skład Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach ul. Poniatowskiego 26 w system sygnalizacji pożarowej — ochrona całkowita;

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 6.3 „Ekspertyzy...”, tj.:

1. pozostawienie spoczników klatek schodowych o szerokości minimalnej od 1,18 – 1,50 m przy wymaganej szerokości 1,50 m;
2. pozostawienie biegów klatek schodowych o szerokości od 1,17 m — 1,40 m, przy wymaganej szerokości 1,40 m;
3. pozostawienie lokalnego przewężenia na korytarzach ewakuacyjnych przed szatnią na niskim parterze w segmencie D o szerokości 1,10 m, przy wymaganej szerokości co najmniej 1,40 m;
4. pozostawienie holi na wysokim parterze segmentu D i C o wysokości odpowiednio 2,9 m i 2,8 m przy wymaganej wysokości 3,3 m;
5. pozostawienia holi na wysokim parterze w segmencie D i C bez obudowy ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60 oraz drzwiami do pomieszczeń o klasie odporności ogniowej EI 30;
6. pozostawienie wyjść ewakuacyjnych z klatek schodowych na zewnątrz budynku KD1, KD3, KB1 o szerokości 1,25 m; klatki schodowe KB3 i KA2 o szerokości 1,0 m, klatka schodowa KB2 o szerokości 0,9 m przy wymaganej szerokości 1,40 m;
7. pozostawienie wyjść ewakuacyjnych z holi na wysokim parterze segmentu C i D o szerokości 2x0,9 m i 1,40 m przy wymaganej szerokości 2,10 m;
8. pozostawienie wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń (pokój śniadań na niskim parterze i pralni o szerokości 0,8 m oraz w dyżurce w segmencie B na niskim parterze o szerokości 0,7 m przy wymaganej szerokości co najmniej 0,9 m;
9. pozostawienie punktów pielęgniarских w segmentach A, B, C i H bez oddzielenia od korytarzy przegrodami budowlanymi o klasie odporności co najmniej EI 30;
10. pozostawienie drzwi dwuskrzydłowych pomiędzy segmentem A i H oraz w salach dzieci w segmencie H o szerokości skrzydeł wynoszących 2x0,8 m, przy wymaganej szerokości skrzydła drzwi co najmniej 0,90 m;
11. pozostawienie drzwi wyjściowych z budynku w łączniku pomiędzy segmentem A i H otwieranych do wnętrza pomieszczeń;
12. pozostawienie korytarza na I piętrze segmentu D na odcinki poniżej 50 m bez przegród dymoszczelnych;
13. pozostawienie przekroczonej długości dojścia ewakuacyjnego przy jednym dojściu na wysokim parterze z segmentu D z pomieszczeń obsługi Zarządu Szpitala wynoszącej 32 m przy dopuszczalnej długości 30 m, w tym przekroczenie o 12 m drogi ewakuacji po poziomym odcinku drogi ewakuacyjnej;
14. pozostawienie palnego ocieplenia ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz pasów 2m o klasie odporności ogniowej EI 60 wykonanych jako NRO przy wymogu zastosowania ocieplenia jako niepalnego;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym w szczególności wymienionych w pkt. 6.2. „Ekspertyzy...”.

### Uzasadnienie

Przy wyrażaniu stanowiska nie uwzględniono rozwiązania zamiennego określonego w pkt. 4.10 przedmiotowego „Aneksu...” z uwagi na fakt, iż wynika to wprost z przepisów dla przedmiotowego budynku.

Przy wyrażaniu stanowiska nałożono warunek dodatkowy z uwagi na fakt, iż rozwiązania nieuwzględniające ww. wymogu zdaniem tut. Organu nie zapewniłyby odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, w tym w szczególności bezpiecznych warunków ewakuacji dla osób przebywających w obiekcie biorąc pod uwagę charakter i ilość osób przebywających w budynku.

Ponadto Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości nie wykazane przez autorów opracowania wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Aneksem...” i „Ekspertyzą...”.

### Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

MAZOWIECKI  
KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Krzysztof Pięczkowski  
Zastępca Komendanta

#### Otrzymują:

1. Biuro Consultingowe „Norma”  
Karol Maleszyk  
Nowe Iganie, ul. Świerkowa 24  
08-110 Siedlce
2. Komendant Miejski PSP  
w Siedlcach
3. a/a – 2 egz.

