



Oddział NEUROLOGICZNY - BUDYNEK A - 5 piętro

Oddział NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM - BUDYNEK A - 5 piętro



legenda:		okablowanie:	
	- KT-400 - kontroler systemu KD umożliwiający kontrolę 4 drzwi jedn. lub 2 dwustr. Port komunikacyjny TCP/IP	A	- FTP kat.6
	- SH-2 KP - czytnik kart z interfejsem Wieganda.	B	- YTD16x0.5
	- Elektroczep rewersyjny niskoprądowy 12V	UWAGI: * Lokalizacja kontrolerów przejść została pokazana na rzutach. * Zasilanie elementów zgodnie z projektem branży elektrycznej. * Komunikacja TCP/IP za pomocą switchy systemu CCTV	
	- Kontakttron systemu KD dopasowany do stolarki drzwiowej		
	- Przycisk otwarcia drzwi		
	- Automat sterowania drzwi/przesłownych		
	- Serwer systemu KD z oprogramowaniem EntraPass		
	- Switch systemu CCTV w szafie dystrybucyjnej zgodnie z projektem CCTV		

SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKÓW
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
w SIEDLCACH Sp. z o.o.



08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO
Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ
POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHOROBY WEWNĘTRZNYCH
W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM
IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Sp. z o.o.

NAZWA
Siedlce, ul. Poniałowskiego 26
dz.nr 2012 obr. 35

TEMAT	INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU, INTERKOMU, CCTV	12.2019r. DATA	SKALA
PROJEKT	mgr. inż. JERZY CHUDAWSKI uprawnienia nr: GPB-4224/5750/89 w spolec. z instalacją elektryczną bez ograniczeń		T-9
OPRACOWANIE	mgr. inż. MARCIN BARCZAK		NR RYS.