



Oddział NEUROLOGICZNY - BUDYNEK A - 5 piętro

Oddział NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM - BUDYNEK A - 5 piętro



Odcinek A

SPOSÓB MONTAŻU KORYT KABLOWYCH




ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DO KORYT KABLOWYCH

0004	0000000004	Oznaki kierunkowe	111 szt.
0004	0000	Iskry	888 szt.
0004	0000/2	Iskry polimerowe	222 szt.
0004	0000	Podkładki podkładowe	666 szt.
0004	0000	Podkładki podkładowe	222 szt.
0004	0000/1	Śruby z łbem gwintem i nakrętkami	222 szt.
0007	0000	Śruby naprężone	222 szt.
0008	0000	Śruby naprężone	222 szt.
0009	0000000009	Iskry	100 szt.
0010	0000000010	Śruby z łbem gwintem i nakrętkami	240 szt.

OZNACZENIA INSTALACJI TELETECHNICZNEJ	
	GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE TYPU 1xRJ45, kat.6
	GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE TYPU 2xRJ45, kat.6
	GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE TYPU 1xRJ45, kat.6 DLA ACCESS POINTU
	GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE TYPU 1xRJ45, kat.6 DLA SYSTEMU BMS
	GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE TYPU 1xRJ45, kat.6 DLA INSTALACJI MONITORINGU WIDEO
	GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE TYPU 1xRJ45, kat.6 DLA STACJI BAZOWYCH DECT
	GNIAZDO TELEINFORMATYCZNE TYPU 1xRJ45, kat.6 DLA KONTROLI DOSTĘPU
	GNIAZDO RADIOWO-TELEWIZyjne, (RADIO + TVnaz. + TV-SAT)
	PIĘTROWY PUNKT DYSTYBUCJI SIECI STRUKTURALNEJ Z PANELOMI TELEFONICZNYMI, KOMPUTEROWYMI I ŚWIATŁOWODOWYMI
	KORYTKO INSTALACYJNE TYPU KCD/KCDD300H60/3, WYSOKOŚĆ 60mm, DLA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

- UWAGI:
- Instalację sygnałową (antenową) dla telewizji wykonać w formie orurowiania pomiędzy gniazdem TV a punktem PPD i zakończyć gniazdem radio-telewizyjnym (radio + TVnaz. + TV-SAT) zamontowanym w ścianie.
 - Panel radiowy powinien zawierać wszystkie media: oświetlenie górne, oświetlenie dółne, oświetlenie nocne, cztery gniazda sieci elektrycznej rezerwowe, dwa gniazda ekwipotencjalne, gniazda typu 2xRJ45+1xRJ45, aparat przyłózkowy instalacji przyzywojowej oraz zestaw gniazd gazów medycznych (tlen, próżnia).

SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKÓW MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO w SIEDLACH Sp. z o.o.



08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHOROBY WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM

IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLACH Sp. z o.o.
Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
dz.nr 20/2 obr. 35

TEMAT	INSTALACJA LOGICZNA	12.2019r.	1:100
PROJEKT	mgr. inż. JERZY CHUDAWSKI uprawnienia nr: GPB-4224/5750/89 w spójn. z instalacją elektryczną bez ograniczeń	DATA SKALA	
OPRACOWANIE	mgr. inż. MARCIN BARCZAK	PODPIS NR RYS.	T-8