

Dotyczy przetargu: **Modernizacja systemów ochrony przeciwpożarowej w obiektach Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o. – opracowanie dokumentacji projektowej.**

ZAPYTANIE I

- Proszę o podanie kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia z podziałem na odpowiednie części.
- Załącznik z rzutem poziomu niskiego parteru jest nieczytelny i niekompletny, proszę o przekazanie poprawnej wersji rysunku.

ZAPYTANIE II

1. Jakie jest źródło ciepłej wody użytkowej w budynku?
2. Jaki etap dokumentacji projektowej jest wymagany: Projekt Budowlany w rozumieniu aktualnych przepisów czy Projekt Wykonawczy uzgodniony i zaopiniowany? Nie wynika to jednoznacznie z opisu przedmiotu zamówienia.

ZAPYTANIE III

1. Czy Zamawiający posiada mapę do celów projektowych? Jeśli tak prosimy o załączenie. Jeśli Zamawiający nie posiada mapy czy w związku z tym wydłuży termin realizacji o 30 dni. (dotyczy zadania 3).
2. W załącznikach 4a -4c Zamawiający we wszystkich określa dla wszystkich zadań „wykonanie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi opiniami, warunkami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniami oraz wymaganymi szczególnymi przepisami. Projekt Budowlany powinien być sprawdzony przez osobę uprawnioną”
W opinii Wykonawcy projekt budowlany jest niezbędny tylko w zakresie Zadania 3 „opracowanie dokumentacji projektowej budowy wyjścia ewakuacyjnego z budynku A”. Dla pozostałych zadań będą to projekty wykonawcze. Prosimy o potwierdzenie.
3. Czy po stronie Wykonawcy jest również uzyskanie pozwolenia na budowę dla zadania Jeśli tak prosimy o wydłużenie terminu realizacji zadania o 65 dni.
4. Czy Zamawiaczy potwierdza brak konieczności wniesienia wadium?
5. Według SIWZ do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wizji lokalnej, prosimy o potwierdzenie czy wizja lokalna była obowiązkowa?
6. Prosimy o potwierdzenie czy w związku z wprowadzeniem kwalifikacji dla projektantów systemów przeciwpożarowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz w związku z Ustawą o ochronie przeciwpożarowej art. 4.2. Zamawiaczy wymaga w celu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych dla projektantów lub firmy potwierdzenia kwalifikacji do projektowania systemów ppoż. w tym DSO i oddymiania przez niezależną jednostkę notyfikowaną?