


TOZ



- UWAGI
1. Projektowaną linię oświetleniową wykonać kablem YKYzo5x4mm2 i YAKY5x16mm2.
 2. Stupki oświetleniowe KARIN 1200 LED,
 3. Równolegle z projektowanym kablem ułożyć bednarkę uziemiającą 25x4mm.
 4. Stupy SAL-7 h=7m
 5. Oprawy oświetleniowe typ ISKRA LED Alfa 36

decoPROJEKT		08-110 Siedlce ul. Narutowicza 10 tel. 605 56 30 86	
NAZWA			
OŚWIETLENIE TERENU MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH Sp. z o.o.			
ADRES OBIEKTU	Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 dz.nr 20 obr. 35		
TEMAT	ROZWINIĘTY PLAN KABLI TABLICA TOZ	03.2018r. DATA	SKALA
PROJEKT	mgr inż. Jerzy Chudawski nr upr. GPB-4224/57/50/89		PB-E-02
OPRACOWANIE	mgr inż. Marcin Barczak		NR RYS.