


TOZ



PAR - przełącznik sterowania automatyczne-ręczne. Typ przełącznika FR 358 prod. Legrand.
WG - ... - wyłączniki główne obwodów oświetleniowych. Typ wyłącznika 4G25-10-U-A0-R012, prod. Aparator
L-S-aut. - lampka sygnalizacji sterowania automatycznego oświetleniem. Typ lampki L303, produkcji Legrand.
Wr - ... - rozłączniki jednobiegunowe z sygnalizacją, typ FR301s20 , produkcji Legrand.
PC - programator czasowy, cyfrowy PC313, prod. Legrand.
SI-S5 - styczniki typu SM320-230-2z, produkcji Legrand.

08-110 Siedlce ul. Narutowicza 10 tel. 605 56 30 86			
decoPROJEKT			
NAZWA			
OŚWIETLENIE TERENU MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLCACH Sp. z o.o.			
ADRES OBIEKTU	Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 dz.nr 20 obr. 35		
TEMAT	SCHEMAT TABLICY TOZ		03.2018r.
PROJEKT	mgr inż. Jerzy Chudowski nr upr. GPB-4224/57/50/89		PB-E-01
OPRACOWANIE	mgr inż. Marcin Barczak		NR RYS.