

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa ciekłego powietrza medycznego oraz dzierżawa zbiornika .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141944750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Poniatowskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ozp@szpital.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: szpital.siedlce.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa ciekłego powietrza medycznego oraz dzierżawa zbiornika .

2.4.) Identyfikator postępowania: ocids-148610-ae705483-31db-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00338786

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-08-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

szpital.siedlce.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.2.) Zamawiający zapewnia dostęp do dokumentów zamówienia. Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: szpital.siedlce.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Do pełnego i prawidłowego korzystania z Systemu przez Użytkowników Zewnętrznych konieczne jest posiadanie przez co najmniej jednego uprawnionego Użytkownika Zewnętrznego Wykonawcy elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego służącego do autentykacji i podpisu.

Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)

•Mozilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11

•Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek

•system operacyjny Windows 7 i późniejsze

b) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP

•zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre)

•w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web

•oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.

Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy.

11. Korzystanie z Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne.

12. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu

W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: ozp@szpital.siedlce.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: FZP.2810.60.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

• Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę ciekłego powietrza medycznego jest zobligowany do wydzierżawienia Zamawiającemu stacjonarnego zbiornika na ciekłe powietrze medyczne, o pojemności wodnej mieszczącej się w zakresie 5 000 – 6 000 litrów.

• Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przez Wykonawców termin zainstalowania zbiornika, podłączenia „rurociągu” i uruchomienia całości nie przekraczał 14 dni od dnia zawarcia umowy.

• Przedmiotem dzierżawy będzie stacjonarny zbiornik na ciekłe powietrze medyczne, bez parownicy, wyposażony w system telemetrii, zamontowany na fundamencie, który mieści się na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego.

• zbiornik ma być wyposażony w system telemetrii oparty o GSM tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika

z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego powietrza medycznego.

- monitorowanie i uzupełnianie zbiornika ciekłym powietrzem medycznych leży po stronie Wykonawcy bez odrębnego zgłaszania przez Zamawiającego, jednak nie zwalnia to Zamawiającego od monitorowania stanu technicznego dzierżawionych urządzeń
- Zamawiający informuje, że fundament jest uziemiony i posiada wymiary ok. 3m x 3m. Zamawiający posiada również instalację elektryczną niezbędną do tankowania.
- Wykonawca zobowiązany będzie w porozumieniu z Zamawiającym i dotychczasowym podmiotem wydierżawiającym Zamawiającemu zbiornik, zainstalować zbiornik, podłączyć do istniejącej infrastruktury, uruchomić całość i przekazać Zamawiającemu do użytkowania.
- Wykonawca do czasu odbioru zbiornika od Zamawiającego ponosi ryzyko przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia chyba że do uszkodzenia lub utraty dojdzie z winy Zamawiającego.
- wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z normami PN-EN ISO 7396_1, PN-EN ISO 7396_2
- na koszt własny Wykonawca dokona rejestracji zbiornika w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyska dopuszczenia i pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie prostych zbiorników ciśnieniowych (Dz. U. poz. 812 z dnia 9 czerwca 2016 r.) w terminie 5 dni roboczych od dnia zamontowania zbiornika.
- WYKONAWCA, zobowiązany jest na czas wymiany zbiornika i jego rejestracji zabezpieczyć w ciekłe powietrze Zakład Rehabilitacji
- w okresie obowiązywania umowy: serwisowanie, naprawy, wymiany części lub podzespołów, legalizacja zbiornika, przeglądy dozoru technicznego dokonywane będą przez uprawniony serwis
- w przypadku awarii zbiornika Wykonawca zapewni na własny koszt inne urządzenie do przechowywania ciekłego powietrza medycznego na czas naprawy zbiornika, o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika, który uległ awarii tzw. zbiornik zastępczy lub dostawy powietrza w innych opakowaniach
- całodobowe zgłoszenia serwisowe realizowane drogą telefoniczną na numer wskazany przez Wykonawcę i drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany przez Wykonawcę
- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania tylko takich produktów, które posiadają świadectwo rejestracji lub świadectwo dopuszczenia do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (świadectwo wraz z pierwszą dostawą)
- W trakcie okresu dzierżawy Wykonawca zapewni utrzymanie zbiornika w należyłym stanie technicznym, tj. zapewni bieżące przeglądy oraz konserwację zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego (m.in. sprawdzanie zaworów bezpieczeństwa, legalizację zbiornika, wymianę uszkodzonych / zepsutych elementów oraz materiałów zużywalnych itp.)
- Wykonawca, po zainstalowaniu zbiornika i przeprowadzeniu rozruchu próbnego zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresu podstawowej obsługi zbiornika (w zakresie użytkowania, obsługi technicznej i konserwacji) osób wskazanych przez Zamawiającego koszty z tym związane ponosi Wykonawca - w ciągu 2 tygodni od zawarcia umowy, w terminie uzgodnionym z Pracownikiem Szpitala.
- Zbiorniki muszą posiadać wymagane oznakowanie oraz aktualną legalizację,
- Zamawiający zastrzega, że ilość faktycznie zamówionego przedmiotu zamówienia w okresie obowiązywania umowy, może być mniejsza od ilości maksymalnego zapotrzebowania, określonego w załączniku nr 2
- Wszystkie koszty związane z przedmiotem zamówienia, dostawy oraz odbioru po okresie dzierżawy (m.in. koszty transportu, rozładunku, instalacji, uruchomienia wraz z wszelkimi niezbędnymi testami – jeżeli są wymagane, pokrywa Wykonawca).

4.2.6.) Główny kod CPV: 24100000-5 - Gazy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 44 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak**5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.**

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. (Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; 2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego. Wykonawca zagraniczny dołącza dokumenty równoważne do wymaganych od podmiotów krajowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak**5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:**

Oświadczenie dotyczące przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA**6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:** Nie**6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:** Nie**6.4.) Zamawiający wymaga wadium:** Nie**6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:** Nie**6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:** Tak**SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY****7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:** Nie**7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:** Tak**7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:**

zgodnie z zapisami we wzorze umowy - Załącznik nr 3

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie**SEKCJA VIII – PROCEDURA****8.1.) Termin składania ofert:** 2023-08-11 10:00**8.2.) Miejsce składania ofert:** platforma zakupowa dostępna pod adresem: <https://portal.smartpzp.pl/szpitalsiedlce>**8.3.) Termin otwarcia ofert:** 2023-08-11 10:30**8.4.) Termin związania ofertą:** 30 dni**SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE**

Zaleca się, aby WYKONAWCA dokonał wizji lokalnej dla zapoznania się z miejscem oraz warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne lub pomocne do przygotowania rzetelnej oferty cenowej, przy czym dokonanie wizji lokalnej nie jest wymogiem przed złożeniem oferty.

Wizji dokonać w dniu 07.08.2023 kontakt z Janem Kałabunem tel. 663417265