


## Legenda:



Drzwi przeciwpożarowe EI120



Kanał kablowy

## UWAGI:

1. Wysokość drzwi = 205cm
2. Wysokość pomieszczenia = 294cm
3. Wszystkie przejścia przeciwpożarowe z pomieszczenia rozdzielni należy zabezpieczyć masą i farbą ogniochronną oraz oznaczyć tabliczką z numerem i podpisem wykonawcy

**PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC**

ELEKTRYCZNEROZDZIELNIE.PL  
ul. Floriańska 57  
08-110 Siedlce

Opracował:

mgr inż. Grzegorz Germel

Podpis:

Projektował:

mgr inż. Mirosław Burta  
upr. nr BP.4224/1/2/84

Podpis:

Inwestor:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II  
w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26

Obiekt:

Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II  
w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, dz. nr  
20/ 2 obręb 35, 08-110 Siedlce

Temat:

Rzut rozdzielni „B”

Branża:

BUDOWLANA

Skala:

1:50

Data:

26.04.2019 r.

Nr rys.

PB-2