



- 1 – WODOMIERZ DN20
- 2 – ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY DN25 TYPU EA
- 3 – ZAWÓR KULOWY DN25
- 4 – ZAWÓR ZE SPUSTEM DN25
- 5 – RURA OSŁONOWA Ø63PE

POZIOM PORÓWNAWCZY	140.00 m n.p.m.	Trójkąt Proj. Zasuw	Droga	Zmian Kolan	Zmian Kabel	Zmian
RZĘDNA TERENU ISTN.	152.00			151.90	151.92	151.95
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU	150.27	150.28		150.30	150.32	150.35
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU	1.73			1.60	1.60	1.60
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.8 ‰	39.00m	0.6 ‰	34.50m	8.6 ‰	10.00m
ŚREDNICĄ, MATERIAŁ	DN90 PE100 SDR11 L=39.00m		DN40 PE100 SDR17 L=50.00m			
ODLEGŁOŚCI	0.00	12.50	39.00	34.50	73.50	10.00
HEKTOMETRY	Tr				3.50	87.00

08-110 Siedlce ul. Narutowicza 10 tel. 605 56 30 86	
decoprojekt	
PRZYŁĄCZA WOD-KAN	
W RAMACH PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII ORAZ BUDOWY PARKINGÓW	
NAZWA	
ADRES OBIEKTU	Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 dz.nr 20 obr. 35
TEMAT	Profil przyłącza wodociągowego
PROJEKTANT	mgr. inż. Marcin Sienicki MAZ/0220/PWOS/08
	02.2018r.11:00/5000
	DATA
	SKALA
	S-2
	NR RYS.

08-110 Siedlce ul. Narutowicza 10 tel. 605 56 30 86	
decoprojekt	
PRZYŁĄCZA WOD-KAN	
W RAMACH PRZEBUDOWY I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK HORTITERAPII ORAZ BUDOWY PARKINGÓW	
NAZWA	
ADRES OBIEKTU	Siedlce, ul. Poniatowskiego 26 dz.nr 20 obr. 35
TEMAT	Profil przyłącza wodociągowego
PROJEKTANT	mgr. inż. Marcin Sienicki MAZ/0220/PWOS/08
	02.2018r.11:00/5000
	DATA
	SKALA
	S-2
	NR RYS.