



PRZESKÓJ WYKOPU I ZASYPKI PRZEWODU WODOCIĄGOWEGO/KANALIZACYJNEGO

TWORZYWA SZTUCZNE

- Rura wodociągowa/kanalizacyjna PE/PVC/PP o średnicy – Dz
- Strefa spłaznia – podsyłka gr.10–20cm ls=0,95
- Strefa rury – obsypka płaskowo-zwirowa ls=0,95
- Strefa przykrycia – obsypka płaskowo-zwirowa ls=0,95
- Zasyпка zagęszczona warstwami max20–30cm do ls=0,97 o ile zarządca drogi nie wymaga inaczej. W terenach zielonych zagęszczać do ls=0,95

WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH Sp. z o.o.

MAZOWIECKI SZPITAL WOJEWÓDZKI W SIEDLACH SP. Z O.O. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26, 08-110 Siedlce

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W SIEDLACH SP. Z O.O. PRZY UL. PONIATOWSKIEGO 26

PROJEKT SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

SANITARNA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

08.11.2018

1:100/500

ISO3